Jürgen Schlösser
Armaturen

Protokół Testowy

Typy produktów które protokół zawiera:

Zawory powrotne DN10-20, kody produktów:

3900 1050 001
3900 1550 001
3900 2050 001

3952 1050 801
3952 1550 801
3952 2050 801

9216 0400 159
9216 0400 160

Niniejszym potwierdzamy, że powyższe produkty przeszły następujący test bez jakichkolwiek zastrzeżeń:

Test produkcyjny, w pełni według normy EN215
Zawory są testowane po montażu pod kątem wycieków zewnętrznych.

Metoda:
Zawór zanurzony w wodzie jest wypełniony powietrzem pod ciśnieniem. Zawór jest sprawdzany wizualnie.

W tej metodzie poziomem pozytywnego przejścia testu jest brak wycieku stwierdzany wizualnie według testu w normie EN215.

Zakład produkcyjny:
Jürgen Schlösser Armaturen GmbH
Am Dassenborn 14
DE-57482 Wenden-Hünsborn
Niemcy

Data wystawienia: 2013-04-30

Jürgen Schlösser Dyrektor Zarządzający

Jürgen Schlösser Armaturen GmbH
Industriegebiet Südwest
Am Dassenborn 14
D-57482 Hünsborn

Telefon: +49 - 2762 - 979277
Telefax: +49 - 2762 - 979279

Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Schlösser
Ust-ID-Nr.: DE 812037502
Steuer-Nr.: 338/5856/2153

Amtsgericht Siegen HRB 7291

http://www.juergen-schloesser-armaturen.de
info@juergen-schloesser-armaturen.de

Volksbank Wenden
BLZ: 462 618 22, Konto Nr.: 13 914 101
SWIFT-CODE: GENODEM1WDD
IBAN: DE18462618220013914101
Commerzbank Siegen
BLZ: 460 400 33, Konto Nr.: 813 381 100
SWIFT-CODE: COBADEFF460
IBAN: DE93460400330813381100